




**Местный вентиляционный  
отсос**

**МВО – 500, 1200, 1600**

**ATESY**

## **Местный вентиляционный отсос (МВО)**

*Благодарим Вас за покупку нашего изделия.  
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.*

### **Техническое описание**

Местный вентиляционный отсос (рис. 1а; 1б) предназначен для размещения его в горячих цехах на предприятиях общественного питания над тепловым оборудованием с целью улавливания избыточного тепла, испарений (в т.ч. и с наличием жира), продуктов сгорания.

При наличии приточной вентиляции, используется для создания нормального микроклимата в горячих цехах на рабочих местах.

Все конструктивные элементы МВО выполнены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данную установку в системе общественного питания

Приобретая нашу установку, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно ее использовать и делать свой бизнес.

Предприятие «АТЕСИ» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

### **Руководство по эксплуатации Местного Вентиляционного Отсоса**


Местный вентиляционный отсос представляет собой конструкцию навесного типа, в которой совмещены устройства для приточной и вытяжной вентиляции.

Приточный отсек – это короб с вентиляционными решетками, в которых расположены жалюзи. Положение жалюзи меняется с помощью рычажков. Изменяя положение жалюзи, меняется

направление приточного воздуха – поток можно направлять вверх, вниз или прямо.


Вытяжной отсек состоит из корпуса и нескольких лабиринтных фильтров. Конструкция фильтров предусматривает отделение масла и жира от воздуха. Разогретый воздух, насыщенный парами масла, испарениями от приготовляемых продуктов, всасывается в вытяжной отсек.

При прохождении через фильтр тяжелая фракция испарений конденсируется на ребрах фильтра и стекает с них по наклонному желобу в лоток-жиросборник и затем через отверстия попадает в сливные лотки. Для более легкого удаления масла из сливного лотка рекомендуется в него залить небольшое количество жидкого моющего средства.



|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Патрубок для приточной вентиляции | 8. Лоток – накопитель                |
| 2. Патрубок для вытяжной вентиляции  | 9. Передняя панель                   |
| 3. Решетка вентиляционная с жалюзи   | 10. Кронштейн потолочный             |
| 4. Короб приточной вентиляции        | 11. Регулирующее устройство (талреп) |
| 5. Корпус                            | 12. Цепь                             |
| 6. Фильтр                            | 13. Крюк                             |
| 7. Лоток сливной                     |                                      |

Для промывки лотка-жироуловителя и самих фильтров необходимо снять фильтры приподняв их вверх и вынуть на себя (рис2)




Наверху МВО имеется патрубки диаметром 150 мм для крепления гибких гофрированных шлангов, с помощью которых вентилятор подсоединяется к магистральной вентиляционной линии.

Объем подаваемого или отсасываемого воздуха регулируется с помощью заслонок, расположенных внутри корпуса.

Доступ к заслонке вытяжного патрубка осуществляется путем снятия фильтров. Для доступа к заслонке приточного патрубка необходимо отвернуть переднюю панель вентиляционных решеток и снять их (для МВО 1200 и МВО 1600 рис.3а), а для МВО 500 отвернуть вентиляционную решетку и снять ее (рис. 3б).





### 3. Технические характеристики

| № | Наименование параметра                              | MBO-500     | MBO-1200         | MBO-1600         |
|---|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 1 | Количество фильтров, шт                             | 3           | -6               | 8                |
| 2 | Габаритные размеры, мм<br>(длина x ширина x высота) | 500x800x655 | 1200x800x<br>655 | 1600x800x<br>655 |
| 3 | Масса, кг                                           |             | 40,6             | 51,7             |

### 4. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности

- 4.1. Перед монтажом и обслуживанием обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и данными правилами.
- 4.2. При любых вариантах монтажа вентотсосы должны быть надежно закреплены.
- 4.3. Запрещается на вентотсосы устанавливать какие-либо механизмы, крепить или подвешивать другие изделия, укладывать посторонние предметы.
- 4.4. Будьте осторожны при съеме, установке и санитарной обработке фильтров и сливных лотков, т.к. они не имеют жесткого крепления. Фильтры устанавливаются и снимаются без применения инструмента. Для снятия их необходимо предварительно продвинуть вверх и на себя.

4.5. При обнаружении неисправности вызовите механика или слесаря ремонтного предприятия.

## 5. Подготовка к работе и порядок работы.

5.1. Установка отсосов производится специалистами по монтажу торгово-промышленного оборудования в соответствии с планировочными решениями.

5.2. Подсоединение приточной и вытяжной вентиляции к магистральному воздухопроводу производится сверху через патрубки круглого сечения  $\varnothing 150$  мм.

5.3. Установка заслонок и регулировка вытяжного и приточного потока воздуха производится путем демонтажа соответственно элементов фильтра и вентиляционных решеток. Отрегулировав положение заслонки, установить решетки и фильтры.

5.4. Крепление вентотсоса осуществляется с помощью зацепа на задней стенке и планки, закрепленной на стене с помощью шурупов  $6 \times 40 \div 50$  и дюбелей  $8 \times 60 \div 70$ .

5.5. Для прочности крепления вентотсоса предусмотрено крепление его к потолку цепью через крюки и кронштейны. Горизонтальность установки МВО регулируется длинной цепи и регулирующим устройством - талрепом (см. рис.1).

5.6. Местный вентотсос прикрепленный как к стене, так и к ферме при островном варианте (см. рис.4).



## 6. Правила по обслуживанию МВО.

- 6.1. Запрещается работать с отсосами при отсутствии фильтров, вентилиционных решеток с жалюзи и сливных лотков.
- 6.2. Фильтры должны промываться раствором моющих средств в горячей воде при температуре 70-75° С.
- 6.3. По окончании работы необходимо очистить жироборник и сливные лотки от жира.
- 6.4. Для промывки вентилиционных решеток МВО 1200 и МВО 1600 необходимо отвернуть два винта панели с надписью «АТЕSY» и, сдвинув решетки к центру, вынуть их (см. рис. 3), для промывки вентилиционной решетки МВО 500 необходимо отвернуть четыре винта от нее и снять ее.

## **7. Гарантийные обязательства.**

- 7.1. Предприятие «АТЕСИ» гарантирует нормальную работу изделия МВО в течении 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования.
- 7.2. Гарантия не распространяется в случае выхода аппарата из строя по вине потребителя из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.
- 7.3. Обмен и возврат изделий надлежащего качества осуществляется в течении 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих условий:
- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
  - наличие платежного документа;
  - наличие заводской упаковки;
  - изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
  - не производился не санкционированный ремонт.
- 7.4. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.
- 7.5. В течении гарантийного срока фирма «Атеси» производит гарантийный ремонт, а после его окончания заключает договор на квалифицированное послегарантийное обслуживание по телефону:

**(495) 995-95-99**

По этому телефону Вы можете узнать полный перечень выпускаемой предприятием продукции.

## 8. Комплект поставки

|    |                                          |       |
|----|------------------------------------------|-------|
| 1  | Местный вентиляционный отсос             | 1     |
| 2  | Фильтр лабиринтный ( МВО 500/1200/1600 ) | 3/6/8 |
| 3  | Сливной лоток                            | 2     |
| 4  | Решетка вентиляционная с жалюзи          | 1/2/2 |
| 5  | Заслонка                                 | 2     |
| 6  | Шуруп Ø 6                                | 6     |
| 7  | Дюбель Ø 8                               | 6     |
| 8  | Планка крепежная                         | 1     |
| 9  | Кронштейн потолочный (по заказу)         | 2     |
| 10 | Крюк (по заказу)                         | 2     |
| 11 | Цепь, длина 1,5 м (по заказу)            | 2     |
| 12 | Регулировочное устройство (по заказу)    | 2     |
| 13 | Руководство по эксплуатации              | 1     |
| 14 | Упаковка                                 | 1     |

## 9. Сведения о приемке.

Изделие «Местный вентиляционный отсос»:

МВО 500 ; МВО 1200 ; МВО 1600

заводской номер \_\_\_\_\_, соответствует конструкторской документации АТ045 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Принято ОТК.

М.п.

**АТЕСИ**

**140000, Россия, Московская область,**

**г. Люберцы, ул. Красная, д. 1**

**т/ф (495) 995-95-99**

[atesy@df.ru](mailto:atesy@df.ru)

[www.atesy.ru](http://www.atesy.ru)